

TEKLİF MEKTUBU

Tel :  
Fax :  
Vergi No : 6110015353  
Vergi Dairesi : Beydağı V. D.  
Mail : satinalma@maski.gov.tr

Talep No : 771  
Tarih : 09.10.2018

Sayın İlgili ,4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d (Doğrudan Temin) gereğince kurumumuzun ihtiyacı'na binaen cins ve miktarı belirtilen malzemelerin satın alınması gerçekleştirilecektir. Fiyat teklifinizi en geç 09.10.2018 15:00 tarih ve saat süresi içinde İhale Şube Müdürlüğüne ulaştırılmasını rica ederim.

Talep Eden Birim : HİDROJEOLEJİ,ETÜT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

VAHAP KATIPOĞLU  
SATINALMA ŞUBE MÜDÜRÜ

Sıra No	Malzeme	Özellik	Ölçü Birimi	Miktar	B.Fiyat	T.Fiyat
1	DİĞER HİZMET ALIMLARI	Sondaj Kuyularında Yapılacak İnkişaf işi	AD.	1,00		

ARA TOPLAM :  
KDV :  
TOPLAM :

**AÇIKLAMALAR :**

- 2000 TL ve üzeri kesilen faturalarda, vergi dairesinden " Vergi borcu yoktur " yazısı fatura ile birlikte getirilecektir.
- Teklif mektubu üzerinde herhangi bir karalama veya ekleme yapılmayacaktır.
- Ürün, hizmet ve yapım işleri ile ilgili mevcut bulunan TSE standartlarına uygun olacaktır. Bu belgeler istenildiğinde idareye sunulacaktır.
- Taahhüdünü yerine getirmeyen firmadan idaremize verdiği zarar ; İdare tarafından tespit komisyonu kurularak zarar tespit edilip firmadan karşılanacaktır.
- Yukarıda belirtilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklif mektupları kurumumuzca değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Malzemelerin nakliyesi, indirilmesi ,montaj ve işçilik ile ilgili tüm giderler ilgili firmaya aittir.
- Kurumumuz ambarına teslim edilecek malzemeler hafta içi 16:00 dan sonra, hafta sonu ve resmi tatillerde teslim alınmayacak olup malzeme tesliminden bir gün önce 0422 377 74 44/361-362 telefon numaralarından ambar şefliğine bilgi verilecektir.

\*Yukarıda adı, miktarı ve toplam tutarını belirttiğim malzemeleri kurumunuzca uygun görülmesi halinde eksiksiz ve sağlam olarak teslim etmeyi taahhüt ederim. İstenilen malzemelerin teknik özelliklerini içeren şartnameyi okudum anladım.

FATURA BİLGİSİ

FİRMA KAŞESİ / İMZA

MASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
İkizce Mah. Ankara Yolu Cad. No:35 Yeşilyurt/MALATYA

T.C.  
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
Tesisler Dairesi Başkanlığı / Hidrojeoloji Etüt Şube Müdürlüğü

**MALATYA İLİ ve İLÇELERİNDE  
SONDAJ KUYULARINDA YAPILACAK İNKİŞAFA AIT  
TEKNİK ŞARTNAME**

1. Geliştirme işlemi İdarenin gözetimi altında başlatılıp bitirilecektir.
2. İnkişaf işlemi İdare'nin belirlediği 6 adet kuyuda yapılacaktır.
3. Kuyunun geliştirilmesi kompresörle ve kapalı olarak İdare'nin özel talimatına uygun şekilde yapılacaktır.
4. Geliştirme başlangıç ve sonundaki seviyeler ile verimler dikkatli bir şekilde ölçülerek kaydedilecektir.
5. Geliştirme işlemi kuyu tabanından kuyu ağzına doğru kademeli olarak yapılacaktır. Basınç kademeli olarak artırılacak, basınçta aniden yükseltme veya düşürme yapılmayacaktır.
6. Kompresör basıncı 10 bar dan düşük olmamalıdır.
7. Geliştirme işleminde kullanılacak kolon boruları 20 atmosfer basıncına kadar dayanıklı olmalıdır.
8. İnkişaf işlemi tamamlandıktan sonra kuyu derinliği kolon borularıyla tekrar kontrol edilecektir. Kuyu dolgusu geliştirme derinliğinin % 3'nü geçerse temizleme işlemi tekrarlanacaktır.
9. İnkişaf yapılacak kuyularda pompa bulunduğu takdirde bu pompalar nizami bir şekilde kuyudan çıkartılıp geliştirme işlemi tamamlandıktan sonra tekrar kuyuya indirilecektir.

21.09.2018

Yunus MADEN  
Jeofizik Mühendisi

