

TEKLİF MEKTUBU

Tel : 0422 3777444 -174-175-176
Fax : 0422 3777498
Vergi No : 6110015353
Vergi Dairesi : Beydağı V. D.
Mail : satinalma@maski.gov.tr

Talep No : 883
Tarih : 07/11/2018

Sayın İlgili **4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d (Doğrudan Temin) gereğince** kurumumuzun ihtiyacı'na binaen cins ve miktar belirtilen malzemelerin satın alınması gerçekleştirilecektir. Fiyat teklifinizi en geç **13.11.2018 15:00** tarih ve saat süresi içinde ihale Şube Müdürlüğüne ulaştırılmasını rica ederim.

Talep Eden Birim : TESİSLER BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

VAHAP KATIPOĞLU
İHALE VE SATINALMA ŞUBE
MÜDÜRÜ

Sıra No	Malzeme	Özellik	Ölçü Birimi	Miktar	B.Fiyat	T.Fiyat
1	DALGIÇ POMPA	3 adet Dalgıç Pompa Alımı	AD.	3,00		
2	DALGIÇ POMPA	Q=18 LT/sn Hm10 (Dipten Emişli Pompa)	AD.	1,00		

ARA TOPLAM :
KDV :
TOPLAM :

AÇIKLAMALAR :

- 2000 TL ve üzeri kesilen faturalarda, vergi dairesinden " Vergi borcu yoktur " yazısı fatura ile birlikte getirilecektir.
- Teklif mektubu üzerinde herhangi bir karalama veya ekleme yapılmayacaktır.
- Ürün, hizmet ve yapım işleri ile ilgili mevcut bulunan TSE standartlarına uygun olacaktır. Bu belgeler istenildiğinde idareye sunulacaktır.
- Taahhüdünü yerine getirmeyen firmadan idaremize verdiği zarar ; İdare tarafından tespit komisyonu kurularak zarar tespit edilip firmadan karşılanacaktır.
- Yukarıda belirtilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklif mektupları kurumumuzca değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Malzemelerin nakliyesi, indirilmesi, montaj ve işçilik ile ilgili tüm giderler ilgili firmaya aittir.
- Kurumumuz ambarına teslim edilecek malzemeler hafta içi 16:00 dan sonra, hafta sonu ve resmi tatillerde teslim alınmayacak olup malzeme tesliminden bir gün önce 0422 377 74 44/361-362 telefon numaralarından ambar şefliğine bilgi verilecektir.

*Yukarıda adı, miktarı ve toplam tutarını belirttiğim malzemeleri kurumumuzca uygun görülmesi halinde eksiksiz ve sağlam olarak teslim etmeyi taahhüt ederim. İstenilen malzemelerin teknik özelliklerini içeren şartnameyi okudum anladım.

FİRMA KAŞESİ / İMZA

FATURA BİLGİSİ

MASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İkizce Mah. Ankara Yolu Cad. No:35 Yeşilyurt/MALATYA

- ❖ Teklif edilen pompanın karakteristik değerleri imzalı olarak sunulmadığı takdirde, değerlendirmeye alınmayacaktır.
- ❖ Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü hizmet alanında bulunan pompaj tesislerinde kullanılacaktır.
- ❖ Dalgıç Pompa: $Q = 0,5 \text{ lt/s}$ (% +, - 3 lt / s) , $H_m = 70 \text{ mss.}$ (% +, - 0,4 mss), $P_{max} = 1,1 \text{ kw}$
Komple malzemeleri paslanmaz çelik dalgıç pompa olacaktır.
- ❖ Motor yalıtım sınıfı IP68 olacaktır. (Mono Fazlı, 220 V, 2900 d/d, 50 Hz) TSE, CE VE ISO Belgeli olacaktır.
- ❖ Dalgıç pompanın maksimum çapı 3" (inch) olacaktır.
- ❖ 3 adet olacaktır.
- ❖ Temiz, içinde lifler ve katı partiküller bulunmayan agresif olmayan sıvılarda kullanılan dalgıç pompa olmalıdır.
- ❖ Kum geçişine müsaade eden oktagonel yataklara sahip olmalıdır.
- ❖ Maksimum 50mg/l kum atabilme özelliğine sahip olmalıdır.
- ❖ Pompa çalışma sıcaklığı 0 ila 30° C olmalıdır.
- ❖ Pompanın çark, difüzör, mil ve gövdesi paslanmaz çelik olmalıdır.
- ❖ Sızdırmazlık tipi mekanik salmastra olmalıdır.
- ❖ Yatak yağlaması için yağ ya da gres kullanılmamalı, pompa su yağlamalı yataklı olmalıdır.
- ❖ Üst yatak kum ve diğer aşındırıcı maddelere karşı yüksek dayanımlı tipte olmalıdır.
- ❖ Çarklarda aşınma halkaları olmalı ve bu halkalar değiştirilebilir olmalıdır.
- ❖ Pompa gövdesi içine akuple edilmiş çek valf sayesinde su koçu etkisi önlenmelidir.
- ❖ Pompa emişinde bulunan ilk emişi kolaylaştıran emiş vidası bulunmalıdır.
- ❖ Kum kalkanı olmalı ve bu kalkan motoru korumalıdır.
- ❖ Mekanik salmastranın kauçuk sızdırmazlıkları uzun ömürlü, aşınmaya karşı dirençli ve değiştirilebilir olmalıdır.
- ❖ Pompanın performans eğrileri oldukça dik verim eğrileri de oldukça yatay olmalıdır. Teklifi verilen pompanın üretici firmaca belirlenen serisi belirtilerek, teklifi verilen serinin performans karakteristiklerine ait doküman teklif ile birlikte idareye sunulacaktır.
- ❖ Pompaların idareye teslimatı teklifler belirlendikten sonra ki 72 saat içerisinde yapılmalıdır. Aksi takdirde 250 TL/gün ceza kesilecektir.
- ❖ Bu şartnamede bulunmayan teknik hususlarda, genel teknik kriterler ve kalite standartlarına uyulacaktır. 18.10.2018

Bayram ÇETİNKAYA

Elektrik Mühendisi

